



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły  
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57  
www.zgk.szamotuły.pl, e-mail: zgkszamotuły@wodkan.pl



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Szamotułach Sp. z o.o.

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Szamotuły, 21.02.2012 r.

## Zapytania z dnia 16.02.2012r.

**Dotyczy:** „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły (nr ref. ZP/JRP/PN 2/2012)

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. przedstawia wyjaśnienia na pytania oferenta, dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły.

Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

### Pytania i odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Czy w ofercie należy uwzględnić utylizację złóż?

- Kodu odpadu pozwalającego na wycenę tego zakresu
- W jakiej pozycji należy uwzględnić ten zakres (np. poz. 245 w rozdziale B.h. „Roboty demontażowe”)

#### Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić utylizację usuniętych złóż:

- Należy przyjąć kod odpadu 19 09 99,
- Roboty uwzględnić w poz. 245 cz. I przedmiar robót

#### Pytanie 2:

W rozdziale „Roboty budowlane, część nowa” budynku technicznego, hali pomp, w opisie pozycji 453 dotyczącej konstrukcji dachowej ujęto ilość 16,5 m<sup>3</sup> drewna. Prosimy o korektę tej ilości na: 3,0+0,3=3,30 m<sup>3</sup>, zgodnie z zestawieniem w opisie branży konstrukcyjnej.

#### Odpowiedź:

W ofercie w pozycji 453 cz. I przedmiaru robót należy przyjąć 3,30 m<sup>3</sup> drewna.

#### UWAGA:

**W związku z tym, że odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmian, modyfikacji czy uzupełnień SIWZ Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Z poważaniem  
Prezes Zarządu